

QZ05904-3000-2020-00026

宝政〔2020〕56号

## 石狮市宝盖镇人民政府关于集中开展消防安全 隐患大排查大整治“回头看”行动的通知

各村（居）委会、各工业园区，镇直有关单位：

近期厂房仓库火灾多发，且起火场所多数为建筑规模小、建筑耐火等级低、消防设施未配置的场所。为有效遏制火灾多发势头，有序推进消防安全隐患大排查大整治工作，决定集中两个月时间开展全镇消防安全隐患大排查大整治“回头看”行动，现就有关要求通知如下：

### 一、时间安排

8月24日至9月30日

### 二、整治目标

在前期全镇开展的安全隐患大排查大整治工作基础上，组织

开展消防安全隐患专项“回头看”，重点解决“排查不彻底、整治不到位”的问题，进一步提高排查整治质量，督促落实单位消防安全主体责任，有效化解突出火灾风险，实现生产性火灾事故起数明显下降，不发生亡人及有影响的大火。

### **三、整治范围**

（一）在用和在建的高层、地下建筑；

（二）宾馆、饭店、商场、集贸市场（室内）等公众聚集场所；公共娱乐场所；医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，托儿所、幼儿园，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等人员密集场所；

（三）“三合一”、“多合一”场所、群租房；

（四）易燃易爆危险品生产、经营、储存单位；

（五）小加工作坊：从事服装、鞋袜、玩具、电子器件、纺织、工艺品等火灾危险性为丙类物品加工生产的小加工作坊（层数不超过5层、总建筑面积不超过2500 m<sup>2</sup>）；

（六）改用仓库：民房、闲置厂房、临时建筑（彩钢板搭盖）等改作为仓库；安全管理不规范的厂房、仓库。

### **四、整治重点**

（一）共性问题

1. “三合一”隐患；
2. 违规存放易燃易爆危险品；
3. 疏散楼梯、安全出口数量不足或被封闭、堵塞、占用；

4. 违章彩钢板搭盖；

5. 电气火灾隐患（电气线路私拉乱接、未套管敷设、电气设备安装使用不规范、电动自行车违规停放）；

6. 消防设施器材未按要求配置并完好有效；

7. 货物堆垛管理不规范，防火分隔不到位；

8. 未落实单位消防安全主体责任、日常管理机制不健全，员工不懂火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。

## （二）个性问题

针对辖区生产性火灾事故规律特点，研究、确定行业性或区域性的火灾风险问题或防范重点。比如金属制品的喷漆工艺、塑料、橡胶制品、布料、木材、食品加工等相关加工或储存场所的突出火灾风险因素。

## 五、工作措施

### （一）研究部署发动。

1. 结合本地实际，在共性风险问题基础上，结合本地生产性火灾的历史数据，找准本区域生产性火灾的个性风险问题和重大安全隐患，提出整治或防范措施。

2. 通过多渠道向社会发布整治通告，印制告知书、宣传单，发动行业协会等提示突出风险，督促各单位自查自改、主动备案，并畅通群众举报投诉渠道，发动群众参与整治。

3. 明确责任人员，建立《消防安全网格化责任实名制台账》，将各项工作任务落实到人。

## （二）划片排查整治。

1. 按照属地管理原则，对行动以来排查发现的消防安全隐患进行集中清理，对已整改合格的隐患单位要及时登记销号；对尚未完成隐患整改的所有单位和其他遗漏排查的单位场所要全部列入不放心单位进行“回头看”检查。

2. 各村（社区）、园区、镇直有关单位应对照《消防安全突出风险整治要求》（附件2）开展检查。排查人员应对照标准实地逐家检查，并填写《检查登记表》（附件3），并及时建立“回头看”情况汇总表（附件1）。

3. 聘请第三方专业技术人员参加，为此次专项行动开展过程中遇到的重点、难点问题提供技术保障。对规模较大的厂房、仓库可通过第三方消防安全评估推动规范整改。

4. 整治过程要同步注重提升从业人员的消防安全意识，督促做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。

## （三）依法分类处置。

要坚决整改一批、关停一批、拆除一批、取缔一批。发现的隐患问题要全部“清零”或管控到位。

1. 消防安全隐患应按照“谁排查，谁督改”的原则，由属地排查人员负责处置并做好隐患复查工作。对能立即整改的，要督促有关单位及时予以整改，对隐患销号闭环管理。

2. 对存在“三合一”现象，违规存放易燃易爆危险品，疏散

楼梯、安全出口数量不足或被封闭、堵塞、占用等 3 类重大安全隐患问题之一且无法当场改正的，应责令停业整改。

3. 对存在违章搭盖彩钢板建筑的应责令停止使用并拆除。

4. 对整改后达不到安全条件的，应当依法采取措施予以关闭取缔。

5. 对存在重大安全隐患问题且拒不整改的，由镇安办报送市专项整治办公室，由专项办协调同级住建、公安、消防、应急、工信、城管等相关部门开展联合执法。

6. 对生产经营单位及有关人员存在的安全生产失信行为，一律根据情节轻重纳入安全生产失信“关注对象”或安全生产失信联合惩戒“黑名单”，促使落实生产经营单位安全生产的主体责任。

## 六、工作要求

（一）提高思想认识。要本着对人民群众生命财产安全高度负责的精神，切实增强做好消防安全工作的责任感和紧迫感，集中人力、精力，迅速、全面铺开新一轮小加工作坊、改用仓库的排查整治。要克服麻痹松懈思想，坚决抵制走过场、应付的不良倾向，对排查摸底工作要做到“深、细、实”，严防漏报、瞒报、乱报现象的发生。

（二）坚持堵疏结合。要讲究工作方法，标本兼治，堵疏结合。对区域性、行业性的隐患问题，要发挥行业协会作用，加强规范引导。针对厂房仓库未依法办理消防验收手续的问题，要组

织专题研究，采取措施督促企业依法办理消防审查、验收手续。要多方保障资金，鼓励推广实用的消防安全技防物防措施，积极推广电气火灾监控、独立式感烟火灾探测报警器、自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统、智能充电桩等技防、物防设施。要结合“两违”综合治理、乡村振兴战略、文明城市测评等专项工作，多管齐下，综合施策，统筹推进排查整治专项行动。

（三）建立长效机制。要及时总结、固化整治工作经验，形成长效管理机制，避免形成“整治回潮、再整治”的低效模式。针对普遍性和突出问题要研究标本兼治的工作措施，将行业消防安全与安全生产标准化相结合，推动落实行业消防安全标准化管理，提升行业消防安全的整体水平。

附件：1.小加工作坊、改用仓库消防安全突出风险整治要求  
2.小加工作坊、改用仓库消防安全检查登记表

石狮市宝盖镇人民政府

2020年8月24日

（此件主动公开）

---

宝盖镇党政办公室

2020年8月24日印发

## 附件 1

# 小加工作坊、改用仓库 消防安全突出风险整治要求

根据我市生产性火灾事故特点，重点整治以下九类突出风险问题：

### 一、“三合一”隐患

住宿场所设置在厂房和仓库内的，必须责令立即搬离。

### 二、违规存放易燃易爆危险品

1. 违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须立即搬离。

2. 生产中使用酒精、油漆等危险物品时，应严格控制使用量（按一天的使用量计算），违规存放的必须责令搬离并存放于专门仓库。

### 三、疏散通道问题

1. 每层建筑面积大于 250 m<sup>2</sup>，且同一时间的生产人数超过 20 人的小加工作坊，占地面积大于 300 m<sup>2</sup>的仓库，疏散通道、安全出口数量不应少于 2 个，对数量不足的应根据建筑条件建议增设楼梯。

2. 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

3. 在门窗上设置广告牌、防盗网等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除或开设逃生窗。

#### **四、违章彩钢板搭盖**

1. 对存在违章搭盖彩钢板建筑的，应责令停止使用并拆除。
2. 建筑内采用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等夹芯可燃易燃彩钢板作装修、隔墙分隔的，必须拆除更换。

#### **五、电气火灾隐患**

1. 电气线路私拉乱接，敷设方式不符合要求的，应穿金属管、或非燃硬塑料、密封槽盒等保护。
2. 鞋服等丙类仓库不准使用超过 60 瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。
3. 电气线路老化、无保护装置的，应及时更换，并安装短路、过负荷、漏电等保护装置，鼓励安装智能型电气火灾监控系统。
4. 严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线，大功率电器应与可燃物品保持 0.5m 安全距离，不应被可燃物覆盖
5. 严禁进楼入户、“人车同屋”，电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

#### **六、消防设施器材未按要求配置并完好有效**

1. 应根据场所规模对照规范要求配置灭火器、消火栓、火灾自动报警和自动喷水灭火系统等消防设施，配置不足或损坏、缺失的应督促配置到位。
2. 设置有自动消防设施的，应委托有资质的第三方消防技术服务机构进行维护保养、检测。

#### **七、货物堆垛管理不规范，防火分隔不到位**

1. 每个物品堆垛面积大于 100 m<sup>2</sup>，堆垛间距小于 1m，主通道小于 2m 的，应督促规范堆放。

2. 在照明灯具下方不允许码放货物，其垂线下方与库存货品间距不得小于 0.5m，电器设备周围间距保留 1.5m。

3. 仓库应按国家技术标准划分防火分区，储存鞋服、塑胶等丙类危险物品的，防火分区面积不得大于 1500 m<sup>2</sup>，防火分区之间水平分隔必须采用防火墙分隔。

## **八、日常管理机制不健全**

1. 未安排人员开展防火检查巡查，整改消除火灾隐患不及时，应督促其明确管理机制，确保消防安全。

2. 从业人员不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须督促单位组织员工进行消防安全培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。

3. 对承包、租赁或委托经营管理的厂房、仓库，当事人未在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任的，应督促其明确。

## **九、其他个性化突出风险问题**

各地针对辖区生产性火灾事故规律特点，研究、确定行业性或区域性的火灾风险问题或防范重点。

## 附件 2

# 小加工作坊、改用仓库消防安全检查登记表

检查时间：\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时

编号：（ ）第 号

被检查单位（场所）名称		<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 储存	
地 址（所在建筑名称）		主要物品名称	
消防安全责任人		场所面积（m <sup>2</sup> ）	
		联系电话	
检查项目		检查情况	
1	“三合一”隐患	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	违规存放易燃易爆危险品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	疏散楼梯、安全出口数量不足或被封闭、堵塞、占用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	违章彩钢板搭盖	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	电气火灾隐患（电气线路私拉乱接、未套管敷设、电气设备安装使用不规范、电动自行车违规停放）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	消防设施器材未按要求配置并完好有效	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	货物堆垛管理不规范，防火分隔不到位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	消防安全责任人不明确，消防日常管理机制不健全，员工不懂火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	其他个性整治问题：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<b>检查发现的具体问题及处理情况：</b>  <input type="checkbox"/> 以上 问题责令你单位（场所）立即停业整改，并于 月 日前整改完毕。  <input type="checkbox"/> 以上 问题责令你单位（场所）于 月 日前改正。 整改期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对不落实隐患整改的，将依法依规予以行政处罚或行政强制。			
被检查对象随同检查人员（签名）		检查人员（签名）	

此表一份交被检查单位，一份存档。