

石狮市城市管理局 石狮市住房和城乡建设局文件 石狮市卫生健康局

狮城管〔2021〕88号

石狮市城市管理局 石狮市住房和城乡建设局 石狮市卫生健康局关于做好居民小区二次 供水设施存在问题整改的通知

各镇人民政府、街道办事处，福建省石狮供水股份有限公司：

为进一步抓好居民小区二次供水设施清洗消毒、水质检测和日常规范化管理，保障居民用水安全，根据《泉州市提升城市供水水质行动方案》（泉政办明传〔2019〕64号）、《泉州市城市管理局 泉州市卫生健康委员会 泉州市住房和城乡建设局关于开展全市城市二次供水安全专项整治的通知》（泉城管〔2021〕183号）等文件精神，市城管局联合市住建局、市卫健局组成联合检查组，于12月14日对全市居民小区二次供水设施进行抽查。现将检查情况反馈如下：

一、基本情况

本次抽检10个居民小区，共发现问题29处。米兰广场、汇峰广场小区二次供水设施管理较好，有健全的日常管理制度，二

次供水设施干净整洁，设施运行情况有记录且存档备案，每季度清洗消毒水箱。其余小区（特别是安置房小区）普遍存在水箱人孔无双人双锁、未每月水质检测，泵房未安装监控系统等问题。

二、有关要求

（一）被抽检的小区根据检查发现的问题进行逐条整改，并及时反馈整改结果。本次未抽检到的居民小区（楼）管理单位按照相关管理规定和本次抽检发现的问题，举一反三对照整改，确保居民用水安全。

（二）福建石狮供水股份有限公司在抄收水费时提醒二次供水设施产权人或实际管理人每月水质检测、每季度定期清洗消毒水箱。

（三）市城管局将继续会同市住建局、市卫健局每季度对辖区居民小区水箱清洗消毒等情况开展检查，对未按要求做好二次供水设施日常巡查、维护和清洗消毒的二次供水管理单位予以通报、责令整改。拒不整改的，将按《福建省城乡供水条例》有关规定进行处罚。

石狮市城市管理局

石狮市住房和城乡建设局

石狮市卫生健康局

2021年12月28日

附件：

石狮市居民小区二次供水设施存在问题汇总表

序号	小区名称	管理单位	联系人	联系电话	存在问题
1	泰亨新城	奥联物业股份有限公司石狮分公司	陈培明	13905050313	1、泵房未安装监控
					2、无水箱清洗消毒记录
					3、人员健康证不齐全
					4、水箱无双人双锁
					5、未按季度清洗消毒水箱
					6、无每月水质快检
2	石狮市世茂钞坑项目一期	世茂天成物业服务集团有限公司石狮分公司	余殿冰	18359030376	1、泵房未安装监控
					2、无每月水质快检
					3、无双人双锁
					4、灭火器过期未检验
3	加曾寨小区	福建南丁格尔物业管理有限公司石狮分公司	江培伦	15259785957	1、泵房未安装监控
					2、灭火器过期未检验
					3、水箱无双人双锁
					4、无每月水质快检
					5、泵房门口无风险警示牌
4	金海花园城	石狮市鼎盛物业管理有限公司	王吾棋	15985918887	1、水箱无双人双锁
					2、泵房门口无风险警示牌
5	金丘阳光城	南京江鸿物业发展有限责任公司石狮分公司	王群太	18859563682	1、泵房未安装监控
					2、灭火器过期未检验
					3、水箱无双人双锁
					4、泵房门口无风险警示牌
					5、配电箱有安全隐患
6	佳豪城市花园（一期）	南京江鸿物业发展有限责任公司石狮分公司	李火火	18759947111	1、灭火器过期未检验
					2、泵房未安装监控
					3、人员健康证过期
7	世联华府	贝斯汀（泉州）物业管理有限公司	洪玉燕	13375999790	1、泵房门口无风险警示牌
8	元兴花园	石狮市仁德物业管理有限公司	朱起善	88571017	1、泵房未安装监控
					2、泵房门口无风险警示牌
					3、泵房未配备灭火器

石狮市城市管理局

2021年12月28日印发
